



基本参数

散热器类型	22 型
操作压力	10 Bar
设备测试压力	13 Bar
最大工作热度	110°C
散热器高度 (mm)	300,400,500,600,900, 1200,1400,1600,1800
散热器长度 (mm)	400,500,600,800,1000, 1200,1400,1600,1800, 2000,2200,2400,2600, 2800,3000
油漆颜色	白色




采用意大利进口LEAS全自动钢制板式散热器生产线，生产效率_高，型号_{齐全}，质量_{可靠稳定}。

全球首套意大利LEAS全新自动化双模生产线，焊接生产_{全过程自动化}，采用对产品_{焊接、修边、打磨、整平、无人压力测试}一体一次成型工艺，生产出_{精确到微米}的高质量产品。

始终不变的原材料供应，确保每一件产品材质统一。

对每一件产品及配件严格经过：水洗→2次除油→2次水洗→硅烷钝化→水洗→整体防锈处理→烘干冷却→预喷涂→主喷涂→高温固化→冷却等工序后检验上线包装。喷涂采用瑞士进口金马粉末喷枪上粉，均匀稳定，产品内壁特殊涂装加工，使产品在潮湿季节特殊天气情况下依然保持稳定使用，不脱皮，不生锈。



22-



合格证

检验员：

本产品检验合格，准予出厂



天津市产品质量监督检测技术研究院

TianJin Product Quality Inspection Technology Research Institute

检验报告

Test Report

报告编号(No): TQT01-0668-2023

样品名称 Sample name	钢制板型散热器		
规格型号 Type& Specification	GB22-600-1000-0.5	商标 Brand	HANSE
委托单位 Client	瀚莎热力科技有限公司		
委托单位地址 Client Address	无锡市滨湖区华运路16号		
生产单位 Manufacturer	瀚莎热力科技有限公司		
检验类别 Test category	型式检验	样品等级 Sample Grade	合格品
样品数量 Sample Quantity	5组	送样日期 Sample Received Date	2023-07-10
样品描述和状态 Sample Description	白色, 长方形;完好	送样者 Sample Delivered by	杨家祥
样品编/批号 Batch No	-----	生产日期/或 限期使用日期 Production Date /or deadline	-----
标准代号/检测标准(方法) Standard Number/ Standard or Method	JG/T2-2018 钢制板型散热器		
检验日期 Test date	2023-07-20		
检验项目 Test Item	工作压力、散热量、焊接质量、螺纹质量、涂层质量、尺寸与偏差、外观质量		
检验结论 Test Conclusion	该送检样品经检验, 符合JG/T2-2018标准的规定, 判定为合格。		
备注 Note	生产单位及样品信息由委托方提供。		

主检:
Tested By

程世鹏

2023-07-27

审核:
Reviewed By

张帷

2023-07-27

批准:
Approved By

张帷

2023-07-27

检验专用章Stamp 2023-07-27
签发日期Issue Date检验检测专用章
(1)